

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего
РЖД детским садом № 74
_____ Р.Ф.Садкова
« ____ » _____ 2026 г.

План
по устранению нарушений требований, выявленных в ходе проверки соблюдения
законодательства о пожарной безопасности старшим помощником Хабаровского транспортного прокурора
Дальневосточной транспортной прокуратуры

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: - на 1 этаже здания детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не выделено от помещения столовой класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2 противопожарными преградами с заполнением проёмов дверями 2-го типа с пределом огнестойкости EI 60 с устройством для самозакрывания. Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости установленной двери. (часть 1 статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ, от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»).	Приобрести и установить противопожарную дверь на пищеблок.	заместитель заведующего по АХР	до 22.04.2026г.	выполнено

2.	На объекте защиты частично отсутствует аварийное освещение электроснабжения, автоматически включаемое при обнаружении или прекращении основного электроснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 4.3.12 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».)	Приобрести и установить автоматически включаемое аварийное освещение.	заместитель заведующего по АХР	до 21.04. 2026г.	выполнено
3.	Частично двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Приобрести и установить заглушки личинки замка двери.	Заместитель заведующего по АХР	до 20.04. 2026г.	выполнено
4.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара (с учётом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (п.30 Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Приобрести самоспасатель от дыма и пожара.	Заместитель заведующего по АХР	до 20.04. 2026г.	выполнено
5.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (музыкальный, спортивный зал) уровень громкости оповещения людей о пожаре, не выше допустимого уровня шума (п.4 статья 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях	Приобрести и доустановить громкоговорители в музыкальном и спортивном зале.	Заместитель заведующего по АХР	до 21.04. 2026г.	выполнено

	пожарной безопасности»; п.4.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).				
--	---	--	--	--	--

Ответственный заместитель заведующего по АХР

Л.И.Куликова